

Акт готовности образовательного учреждения к 2020-2021 учебному году
МОБУ СОШ № 12 ГО "город Якутск"
от «19» июня 2020 г.

Директор: Уйгуров Михаил Васильевич

Кол-во уч-ся: 523

учеников: 1 смена- 270 обучающихся, 2 смена-253 обучающихся.

Кол-во работников: 74 чел.

Адрес МОБУ: г.Якутск, с.Пригородное, ул. Совхозная, д.17

Общая характеристика:

Здание: каменное 2-х этажное здание, 6 выходов (2 центральных, 4-запасных выхода) _____

Год постройки: 2006 г. Общая площадь: 1274.70 кв.м. Проектная мощность: 120 чел.

Капитальный ремонт- 2018 г. Выделено фин. средств на ремонт 750000 руб. _____

Лицензия: Серия 14 Л 01 № 0000705 Рег.№ 0879 от «14»мая 2015 г. Бессрочно

Свид. о гос. аккредитации Серия 14А02 №0000250 Рег.№0382 от «22» июня 2015 г.

Срок до «19» июня 2027 г.

СЭЗ на здание № 1570981 Рег.№ 14 01 01 000 М 00633.08.09 от «18» августа 2009 г.

Закл. Соответствует

СЭЗ на мед. каб. №2357038 Рег.№ 14.01.01.000 М 000362.06.13 от «25» июня 2013 г.

Закл. Соответствует

Комиссия по проверке готовности ОУ к 2020-2021 учебному году после осмотра здания МОБУ СОШ № 12 ГО «город Якутск», сделала следующие замечания:

1. Инспектор ОНД и ПР по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС(Я)

Илмаринтов Э. П. / Ил

Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения:-----

Огнетушители ОП-4(3) АВСЕ 01 14 шт:

-дата изготовления: май 2018 г. – 9 шт, апрель 2017 г. – 3 шт, март 2016 г. – 1 шт.

-дата перезарядки: 04 апреля 2017 г.- 1 шт.

Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, техническое их обслуживание:

система безопасности и технического содержания канала передачи данных в Центр технического мониторинга с выводом сигнала «Пожар» на ЦППС «5 отряд ФПС ГУ МЧС» ПАК «Стрелец- Мониторинг» на «01», СОУЭ 3-го типа, Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «ППКОП А16-512»-1 шт., Прибор управления оповещением «Рокот-4» - 1 шт, Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М - 81 шт., Акустическая система АС-2 -3шт, антенна СМ-146- 1 шт, Выносная панель управления ВПУ-А – 1 шт. -----

Установка системы дымоудаления: нет-----

Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений

Протокол № 4/д испытаний по контролю соответствия огнезащитной обработки деревянных конструкций от 12.06.2020 г.-----

Оборудование путей эвакуации:-световое табло «ВЫХОД» -9 шт-----

Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения: нет -----

Оборудование аварийного освещения здания: есть-----

Разработка организационно-распорядительных документов по ПБ (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние ОУ, инструкций по мерам ПБ, планов эвакуации и др.):

Приказ № 01.10-191 от 09.09.2019 г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»

Инструкции по пожарной безопасности утверждены 01.09.2017 г.

Установка системы тревожной сигнализации:

автоматизированная система передачи извещений Прибор «Атлас-Р», КТС, 1 пульт дистанционного управления ТС.

Установка системы видеонаблюдения: количество камер-16 шт.

Цифровые камеры КРС - 190 SB - 5 шт черно-белые. Купольная видеокамера TCD-VF520C- 5 шт. цветные; Мультигибридная камера купольного типа LTV-CXM-720 - 1 шт, цветная; камера видеонаблюдения REDLINE RL-VC800 L50 - 2 шт, цветные; видеокамера ST-2007- 2шт. цветная; Цветная уличная видеокамера interVision XP-384WAI с ИК-подсветкой - 1 шт. цветная. Универсальный видеорегистратор «ТАНТОС» с архивацией записи в течении 30 дней.

2. Затеев Е.О., начальник ОТ и ОБ УО нет камерам

3. Самофеев С.Е. энергетик ПТС УО запланирован монтаж.

4. Окоемова З.Е., технический инспектор Якутского рескома профсоюза работников образования по г. Якутску _____

5. Щепанская Я.С., председатель ЯТОП работников народного образования и науки РС(Я) _____

6. Афанасьев М.Н., начальник ОМико МКУ УО _____

7. Чупрова А.А., и.о. начальника отдела подготовки и сопровождения строительства строительства МКУ УО _____

8. Попов А.И., начальник отдела технического и строительного контроля МКУ УО отсутствие письма в архиве, приложить

Решение комиссии: _____

Подписи:

Степанова Н.Р., председатель комиссии Н.Р. Степанова

Семенов А.К., зам. председателя комиссии А.К. Семенов

Мамаритов Я.И., инспектор ОНДиПР по г. Якутску Я.И. Мамаритов

Затеев Е.О., начальник ОТ и ОБ МКУ УО ГО г. Якутск Е.О. Затеев

Самофеев С.Е., энергетик ПТС МКУ УО ГО г. Якутск С.Е. Самофеев

Окоемова З.Е., технический инспектор ЯРКПРО по г. Якутску _____

Щепанская Я.С., председатель ЯТОПРНОиН РС(Я) _____

Афанасьев М.Н., начальник ОМико МКУ УО ГО г. Якутск М.Н. Афанасьев

Попов А.И., начальник ОиТК МКУ УО ГО г. Якутск А.И. Попов

Управление Роспотребнадзора по РС(Я):

Акт выдан: от " _____ " _____ 2020 г. № _____

Примечание: -----

Львова Е.И. заместитель начальника Отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации Управления Роспотребнадзора по РС(Я) _____